



KABELY SILNOPROUDU A MAR VEDENÝ
ODDĚLENĚ V KOVOVÉM NEKORODUJÍCÍM ŽLABU
INSTALACE PROVEDENA NA POVRCHU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S(3+PE+N, 400V/sfr. 50Hz)
OCHRANA PŘED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
POSPOJENÍM
PROSTŘEDÍ: DLE PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ